



UWAGA:  
Lokalizację gniazd uzgodnić z Inwestorem  
na etapie realizacji inwestycji

- OZNACZENIA**
- Zestawy gniazd elektrycznych p/t / w ramach /
  - X2 — Zestaw gniazd elektrycznych p/t :  
gniazda z uziemieniem ( z zac.śrubowymi) - szt.2  
gniazda data z uziemieniem i kluczem - szt.2  
ramka 4-krotna
  - X3 — Zestaw gniazd elektrycznych p/t :  
gniazda z uziemieniem ( z zac.śrubowymi) - szt.3  
gniazdo RTV końcówce - szt.1  
ramka 4-krotna
  - X4 — Zestaw gniazd elektrycznych p/t :  
gniazda z uziemieniem ( z zac.śrubowymi) - szt.4  
gniazdo wyrównania potencjału - szt.1  
ramka 5-krotna
  - X5 — Zestaw gniazd elektrycznych p/t :  
gniazda z uziemieniem ( z zac.śrubowymi) - szt.4  
ramka 4-krotna

- 2 — ilość obwodów
- włz — obwody zasilone sprzed wyl.p.poz.
- inst.230V
- inst.400V
- gniazdo do zasil.urządzeń komputerowych  
( kolor czerwony)
- gniazdo ekwipotencjalne - podłączenia  
wg rys.polażeń wyrównawczych

Pomieszczenia nie objęte opracowaniem

stadium:  
**Projekt budowlany  
- cz.elektryczna -**

inwestor:  
**Szpital Ogólny w Kolnie  
ul.Wojska Polskiego 69  
18-500 Kolno**

adres inwestycji:  
**dz.nr 1727/13  
obręb Kolno**

obiekt:  
**Projekt budowlany  
REMONT II PIĘTRA  
ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO  
BUDYNKU GŁÓWNEGO  
SZPITALA- cz.elektryczna**

tytuł rysunku:  
**Plan instalacji gniazd  
wtyczkowych - cz.II piętra**

skala:  
**1:100**

nr rysunku:  
**E7**

data:  
06. 2018 r.

projektant:  
**mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI**  
nr upr. WAM/0050/POOE/08  
W-MOIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

strona nr: