



P _s [kW]	Nazwa odpływu
14,0	Zasilanie z RG budynku
-	Ochronnik przepięciowy
-	Sygnalizacja napięcia
-	Zabez. różnicowoprądowe
351	Ogrzewanie podłogowe Pom.nr :1/3a P=395W
352	Ogrzewanie podłogowe Pom.nr :1/4a P=395W
353	Ogrzewanie podłogowe Pom.nr :1/5a P=290W
354	Ogrzewanie podłogowe Pom.nr :1/7a P=290W
355	Ogrzewanie podłogowe Pom.nr :1/8a P=290W
356	Ogrzewanie podłogowe Pom.nr :1/9a P=290W
357	Ogrzewanie podłogowe Pom.nr :1/13 P=290W
358	Ogrzewanie podłogowe Pom.nr :1/16 P=535W
-	Zabez. różnicowoprądowe
361	Wypust 1f. 230V klimatyzatora jedn.zewnętrzna ,P=1,5kW
362	Wypust 1f. 230V klimatyzatora jedn. wewnętrznaPom.nr :2.20
-	Zabez. różnicowoprądowe
363	Wypust 1f. 230V wentyl.wyciągowy/ dach/
364	Wypust 3f. 400V wentyl.nawiewny Pom.nr :0.14
365	Wypust 3f. 400V nagrzewnica wentyl. nawiewny,Pom.nr :0.14
-	Zabez. różnicowoprądowe
366	Wypust 1f. 230V wentyl.wyciągowy zbiorczy,Pom.nr.0.15
-	Zabez. różnicowoprądowe
367	Obrotowa nasadka went. zasil. el.- K1
368	Obrotowa nasadka went. zasil. el.- K2
369	Obrotowa nasadka went. zasil. el.- K3
370	Obrotowa nasadka went. zasil. el.- K4
371	Obrotowa nasadka went. zasil. el.- K5
372	Obrotowa nasadka went. zasil. el.- K6
373	Obrotowa nasadka went. zasil. el.- K7

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

Uwagi:

- w tablicach należy przewidzieć rezerwę do podłączenia dodatkowych odbiorników
- nie objętych projektem wg potrzeb Inwestora
- montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta

Inwestor:		Szpital Ogólny w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69 18-500 Kolno	
Adres inwestycji:		dz.nr 1727/13 obręb Kolno	
Forma projektu:	Nazwa projektu:		
PB	Rozbudowa „i”zrębudowa remont budynku oddziału psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie.		
Planusik: 00	Nr / Nazwa dokumentu:	Projekt architektoniczno-budowlany Instalacje elektryczne	
Stronik: ELEKTRYCZNA	Tytuł rysunku:	SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ - TR1	
Planusik:	Inta / rredukcja:	Spawiduk:	Projekt:
Projektował:	mgr inż. Piotr Ciotkowski nr upr. WAM0088/POOE/BS WAM018 nr email. WAM018@SKO1	Inta. elektryczne	
Spawidził:	Int. JERZY ADAM GÓRNIK nr upr. PDL0088/POOE/12	Inta. elektryczne	
Nazwa umowy:	Data opracowania:	Stawka:	Nazwa rysunku:
	02.2021	Ds	E9