

UWAGI

1. Kontrolery zasilane poprzez styk NC modułu wyjściowego w systemie ppoż.
2. Kontrolery połączone między sobą dodatkowym przewodem typu UTP w celu zaprogramowania zależności między drzwiami (linia wyjściowa- status drzwi, linia wejściowa - blokada dostepu)
3. Pętla indykcyjna wjazdowa powinna być umieszczona w takiej odległości od bramy, aby brama zdążyła otworzyć się po najechaniu pojazdu na pętlę.
4. Przewód YKY 3x1.5 układane w ziemi powinny być umieszczone w rurze ochronnej PE.

1.Układ pracy instalacji:TN-S 230/400V,50Hz
2.Ochrona przeciwporażeniowa-Samoczynne wyłączenie zasilania
3.Zasilenie projektowanej instalacji oświetleniowych , gniazd wtyczkowych jednofazowych oraz wypustów wykonać zgodnie ze schematami zasilania i układać p/t oraz na kk
4. Wewnętrzne linie zasilające prowadzić w RL p/t oraz na kk
5. Instalację sterującą oświetleniem DALI wykonać wg załączonych wytycznych
6.Gniazda elektryczne i łączniki oświetleniowe umieszczone obok siebie montować we wspólnych ramkach
7.Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP I UE.
8.Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującym i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
9. Ostateczną lokalizację osprzętu korygować na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Projektowane oprawy oświetleniowe montować zgodnie z załączonymi do projektu standartami

LEGENDA:

- Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą
- AW — Awaryjny przycisk wyjścia
- Czujka magnetyczna – kontaktron
- Elektrozaczep rewersyjny
- KD — Kontroler KD
- Zasilacz 230VAC/18VAC
- Interface LAN/RS kontroli dostępu
- 2–kanałowy detektor pętli indukcyjnej
- Przewód typu YLY 2x1
- Przewód typu UTP4x2x0.5
- Przewód typu YKY 3x1.5
- Pętla indukcyjna

Inwestor:
Szpital Ogólny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Forma projektu: PB

Nazwa projektu:
Przebudowa i dobudowa pomieszczeń Szpitalnej Izby Przyjęć do Budynku Głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Rewizja: 00

Nr i nazwa tomu:
Projekt architektoniczno-budowlany
Instalacje elektryczne

Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku:
Schemat instalacji KD i sterowania bramami

Funkcja:	Imie i nazwisko:	Specjalność:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08 W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01	inst. elektryczne	
Sprawdził:	inż. JERZY ADAM GÓRNIAK nr upr. PDL/0068/POOE/12	inst. elektryczne	

Numer umowy:

Data opracowania: 15.04..2021

Skala: 1:120

Numer rysunku: E14