


- ALARMY UPS:
1. Alarm ogólny
 2. By-pass
 3. Niski stan bat.
 4. Zasilanie zew.

APARMY UPS:	
Alarm UPS:	Kaseta
Bydliny	IN01-11 IN
BY-PASS	IN02
Niski stan	IN03
Przerwy	IN04
Zasilanie	10
CIN-43	

F/FTP kat.5e



stadium:

Projekt budowlany
- cz. elektryczna -

inwestor:

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

adres inwestycji:

dz.nr 1727/13
obręb Kolno

obiekt:

Remont III Piętra
-sala pooperacyjna
oddziału
chirurgii ogólnej

tytuł rysunku:

Schemat komunikacyjny dla
rozdzielnic według kolejności z
zestawienia.

skala:

bs

nr rysunku:

E22

data:

05. 2017 r.

projektant:

mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI

nr upr. WAW/0530/POC/2018
WAW/0118 m.ewid. WAW/0534/01

strona nr: