








Q1 ATiCS-2-63A-ISO – Moduł zasilająco-kontrolny
S1 ATiCS-BP-63A lub ATiCS-BP-80A – Łącznik serwisowy by-pass
X1: Listwa zacisków dla dwóch lini zasilających
X2: Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego
X3: Listwa zacisków sterowania, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zacisków wyjściowych dla odpływów
4xF Bezpieczniki. Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 CP-D24 – Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego by-pass
K10 Styki pomocnicze modułu ATiCS
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 STW3 – Przekładnik prądowy
T4 STW2 – Przekładnik prądowy
N1, N2, N3, N4 EDS151 – Ewaluator systemu ATiCS
F1..F24 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy ch-ka B, In=16A lub In=10A
COM465IP Konwerter komunikacyjny

stadium:
Projekt budowlany
- cz.elektryczna -

inwestor:
Szpital Ogólny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

adres inwestycji:
dz.nr 1727/13
obręb Kolno

obiekt:
Remont III Piętra
-sala pooperacyjna
oddziału
chirurgii ogólnej

tytul rysunku:
Schemat montażowy -
oprzewodowanie
Układ przełączający
systemu ATiCS

skala:
bs

nr rysunku:
E20

data:
05. 2017 r.

projektant:
**mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI**
nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

strona nr: