

Szafa wolnostojąca TW212G



Q1	ATiCS-2-63A-ISO Moduł zasilająco-kontrolny
S1	ATiCS-BP-63A Łącznik serwisowy by-pass
X1:	Listwa zacisków dla dwóch lini zasilających
X2:	Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego
X3:	Listwa zacisków sterowania, kontroli i komunikacji
X4:	Listwa zacisków wyjściowych dla odpływów
4xF	Zabezpieczenie 4A pomiaru napięcia i zasilanai U1
U1	CP-D24 Zailacz 230VAC/24VDC 1,3A
K11	Styki pomocnicze łącznika serwisowego by-pass
K10	Styki pomocnicze modułu ATiCS
H1	Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3	STW3 – Przekładnik prądowy
T4	STW2 – Przekładnik prądowy
N1	EDS151 – Ewaluator systemu ATiCS
N2	RCMS150 – Ewaluator systemu RCMS
F1..6	Wyłącznik instalacyjny B16A 2P
F7..12	Wyłącznik różnicowoprądowy z nadpadowym B10
FM1,FD1	Wyłącznik instalacyjny B6A 1P
KM1	Termostat wentylatora
M1	Wentylator
D1	Konwerter komunikacyjny WebServer

Inwestor:

Szpital Ogólny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Forma projektu: **PB**

Nazwa projektu:
Przebudowa i dobudowa pomieszczeń Szpitalnej Izby Przyjęć do Budynku Głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Rewizja: **00**

Nr i nazwa tomu:
Projekt architektoniczno-budowlany
Instalacje elektryczne

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Tytuł rysunku:
Schemat strukturalny tablicy obwodów separowanych - ORIT-02

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Podpis:
Projektował:	**mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI** nr upr. WAM/0050/POOE/08 W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01	inst. elektryczne	
Sprawdził:	**inż. JERZY ADAM GÓRNIAK** nr upr. PDL/0068/POOE/12	inst. elektryczne	

Numer umowy:

Data opracowania: **15.04..2021**

Skala: **bs**

Numer rysunku: **E10**